

Pawilon "A" IV piętro

Jednostkę zewnętrzną (skraplacz) o mocy chłodniczej nominalnej nie mniej niż 4,70 kW zamontować nad dachem, na koninie

p. 411

p. 410

Klimatyzator ścienny

Q chłodn. nominalne nie mniej niż = 2,00 kW

Klimatyzator ścienny

Q chłodn. nominalne nie mniej niż 2,00 kW

CW 6,35 mm / 9,52 mm

kabel od skraplacza do klimatyzatora w DTR
kanalizacja skropin Dn 20 mm

Kabel YDY 3x25 mm²

do skraplacza

Iskrijająca skrzynka elektryczna

STARSZY SPECJALISTA
ds. Energetyki i montażu
Dział Inwestycji i remontów
mgr inż. Wojciech Filipowski