

B — odcinek Fe/Zn30x4 wprowadzony w przestrzeń budynku pod stropem piwnicy do połączenia z szyną wyrównawczą budynku

C — odcinek Fe/Zn30x4 połączony z uziomem, przygotowany do połączenia z przewodem odprowadzającym prowadzonym na dach

Fe/Zn30x4 – uziom budynku

PRZEMYSŁAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE	NR RYSUNKU	0.
	FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	UZIOM	
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE ul. Rakowicka 27	
OBIEKT	FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE UL. RAKOWICKA 27, KRAKÓW	
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	**Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu otwartego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc parkingowych, przebudową kanalizacji , oraz infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i zagospodarowaniem wraz z małą architekturą , instalacjami wewnętrznymi wentylacji mechanicznej na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście."27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr.8 Śródmieście**	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Góra MAP/0315/POOE/13	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Janocha MAP/0050/PWOE/10	PODPIS
OPRACWOAŁ	mgr inż. Mateusz Figa	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
SKALA 1:100	DATA **06.2017**	