ZESTAWIENIE ŚLUSARKI - OKNA ZEWNĘTRZNE

O1		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2300
	WYSOKOŚĆ [mm]	1700
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
253	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O2		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2950
	WYSOKOŚĆ [mm]	1700
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
20	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O2'		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2700
	WYSOKOŚĆ [mm]	1700
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
4	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O3		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2300
	WYSOKOŚĆ [mm]	2350
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
63	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O4		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2950
	WYSOKOŚĆ [mm]	2350
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
10	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O4'		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2700
	WYSOKOŚĆ [mm]	2350
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
2	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O5		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2300
	WYSOKOŚĆ [mm]	2200
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
8	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O6		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2300
	WYSOKOŚĆ [mm]	2750
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
6	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	okno napowietrzające



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O7		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2300
	WYSOKOŚĆ [mm]	3400
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
3	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O8		
	SZEROKOŚĆ [mm]	2300
	WYSOKOŚĆ [mm]	600
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
50	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O9		
	SZEROKOŚĆ [mm]	125
	WYSOKOŚĆ [mm]	800
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
1	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O10		
	SZEROKOŚĆ [mm]	700
	WYSOKOŚĆ [mm]	800
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
2	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O11		
	SZEROKOŚĆ [mm]	550
	WYSOKOŚĆ [mm]	400
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
4	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O12		
	SZEROKOŚĆ [mm]	450
	WYSOKOŚĆ [mm]	1700
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
3	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

O13		
	SZEROKOŚĆ [mm]	450
	WYSOKOŚĆ [mm]	2350
	materiał wykończenia	PVC
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	standard
1	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: BUDMIX lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ŚCIANY OSŁONOWEJ

SO1		
	SZEROKOŚĆ [mm]	5000
	WYSOKOŚĆ [mm]	5450
	materiał wykończenia	aluminium
ilość razem	kolor	RAL 7024
	typ klamki	-
2	typ szklenia	8,00 mm lpasekol ESG/ 12 mm argon/ 6 float ESG/ 12 mm argon SL2 VSG Low6
	parametry przeciwpożarowe	-



uwagi	Szkło hartowane bezpieczne
	Rekomendowany producet: Aluron lub inna równoważna o nie gorszych parametrach

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODACY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJE SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności powiązy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych poodobnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wyżzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych, oraz wykończonych ścian gipsowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura:
CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch.Justyna Dziura Nr Upr. MPOIA/097/2015

FAZA	PW (projekt wykonawczy)	SKALA 1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA lipiec 2016
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE OKIEN	RYS. NR 20