

Kraków, dnia 31.07.2020 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także ich konserwacja i serwis w okresie gwarancji”, (numer postępowania KZ-272-19/20).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także ich konserwacja i serwis w okresie gwarancji”, nr postępowania: KZ-272-19/20.

W związku z pytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31.07.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące niniejszego zamówienia. Treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Zamawiający w zał. nr 11 - wykaz urządzeń w pkt.4 wprowadził zapis pobór prądu: nie więcej niż 0,019 [kW]. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzeń 2,2 kW o poborze prądu 0,028 kW? W opisie technicznym mamy wartość poboru prądu 0,04 kW.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostek wewnętrznych o mocy chłodniczej 2,2kW i poborze prądu 0,040kW i ujednotacza zapisy w Załączniku nr 11 do SIWZ – Wykazie Urządzeń zgodnie z Dokumentacją Techniczną – załącznik nr 10 do SIWZ.

Poprawiony załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz Urządzeń, stanowi załącznik do niniejszych pytań i odpowiedzi.

Zamawiający zaleca, by Wykonawcy składający ofertę na niniejsze zamówienie, korzystali z poprawionego - załączonego załącznika do niniejszych pytań i odpowiedzi.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający uznaje, że za opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu należy uznać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niniejszą odpowiedzią oraz załączonym załącznikiem z dnia 31.07.2020r.

Jednocześnie Zamawiający uznaje, że Wykonawcy, którzy złożą ofertę zapoznali się niniejszym dokumentem (pismem) oraz zaakceptowali jego treść.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert oraz otwarcia ofert, nie ulega zmianie.

Załączniki:

1. Poprawiony Wykaz Urządzeń – załącznik nr 11 do SIWZ.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Marcin Zubel

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Hanna Bielatowicz