

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w Bibliotece Głównej na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, w pokojach: 114, 115, 115A, 116, 117, 117A, 118 i 128A, a także ich konserwacja i serwis w okresie gwarancji”, (numer postępowania KZ-272-39/20).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w Bibliotece Głównej na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, w pokojach: 114, 115, 115A, 116, 117, 117A, 118 i 128A, a także ich konserwacja i serwis w okresie gwarancji”, nr postępowania: KZ-272-39/20.

W związku z pytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16.11.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące niniejszego zamówienia. Treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Czy w pomieszczeniach w których mają być umieszczone jednostki wewnętrzne klimatyzacji są sufity podwieszane kasetonowe? Jeśli tak to na jakiej mniej więcej wysokości oraz ile jest nad nimi miejsc?

Odpowiedź 1

W pomieszczeniach w których mają być umieszczone jednostki wewnętrzne są sufity podwieszane, kasetonowe o wymiarach kasetonów 600 x 600mm. 2. Między sufitami podwieszonymi, a stropem żelbetowym jest przestrzeń o wysokości ok. 460mm.

Pytanie 2

Kiedy ewentualnie można odbyć wizję lokalną?

Odpowiedź 2

Na wizję lokalną Zamawiający zaprasza w dniach: środa 18.11.2020r. między godziną 8.00. a 14.00., czwartek 19.11.2020r. między godziną 8.00. a 11.30. i w piątek 20.11.2020r. między godziną 8.00. a 14.00. Osoba wskazana w SIWZ do kontaktu Pan Wojciech Filipowski tel. 12 293 7575, kom. 728 441 399.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający uznaje, że za opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu należy uznać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niniejszą odpowiedzią z dnia 17.11.2020r. Jednocześnie Zamawiający uznaje, że Wykonawcy, którzy złożą ofertę zapoznali się niniejszym dokumentem (pismem) oraz zaakceptowali jego treść.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert oraz otwarcia ofert, nie ulega zmianie.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Hanna Bielatowicz